



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.

Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку**

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn\_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

« 15 » марта 20 19 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

г. Донецк

(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 20

По адресу/адресам: ул. Некрасова, 1, г. Донецк, Ростовская область.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 20 от 04 марта 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области  
«Донецкая специальная школа-интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 часов 00 минут «12» марта 2019 года по 14 часов 00 минут «15» марта 2019 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по  
г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД  
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – майор внутренней  
службы – Бурьянов Иван Игоревич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат  
– Лобанова Наталья Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте не определены обязанности и действия конкретных работников учреждения при пожаре.	подпункт «к» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте не определено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	подпункт «л» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
3	Допускается размещение (складирование) горючих материалов около и на электрощите в здании котельной.	подпункт «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
4	В электрощите расположенном в здании котельной применяется несертифицированный аппарат защиты электрической цепи (жучок).	подпункт «д» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
5	Руководителем учреждения не обеспечено размещение на дверях помещений складского назначения расположенных в здании котельной их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
6	Перед началом отопительного сезона руководителем учреждения не проведена проверка и ремонт котельной на твердом топливе с составлением соответствующего акта.	пункты 81,82 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
7	Автоматическая установка пожарной сигнализации, установленная в здании мастерских, находится в неисправном состоянии (резервный источник питания (аккумуляторная батарея) неисправен, 3 помещения не защищены пожарными извещателями).	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.

8	Запоры на дверях эвакуационных выходов из зданий учреждения не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без применения ключа.	пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
9	На автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей не разработана проектная документация.	часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
10	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании Донецкой школы-интернат (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения.	часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
11	Над вторым эвакуационным выходом из пожарного отсека 2-го этажа здания школы, предназначенного для проживания мальчиков, не установлен световой оповещатель «Выход» в нарушении п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа устанавливающего требования пожарной безопасности.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
12	Над основным эвакуационным выходом из помещения спортивного зала здания школы не установлен световой оповещатель «Выход» в нарушении п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа устанавливающего требования пожарной безопасности.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
13	Объект защиты с ночным пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства на каждого дежурного (истек срок годности имеющихся средств).	пункт 9 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
14	В малом спортивном зале не вывешена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.	пункт 6 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.

15	Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия полов в малом спортивном зале.	часть 6 статьи 134 (таблица 29) Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
16	Не определено лицо, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных каналов, в пищеблоке школы, от горючих отходов с составлением соответствующего акта (должна осуществляться не реже 1 раза в год).	пункт 50 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
17	Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения.	пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
18	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" помещение для проведения вводного противопожарного инструктажа не обеспечено наглядными пособиями и учебно-методическими материалами.	пункт 3, абзац 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
19	Руководителем учреждения не в полном объеме обеспечена очистка прилегающей к объекту территории от сухой травянистой растительности.	пункт 77 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.
20	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода, установленные в здании школы, не обеспечены элементами для опломбирования и фиксации в закрытом состоянии.	пункт 57 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	ГКОУ РО Донецкая школа-интернат; директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Лобанова Н.В.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 20/1/1 от 15.03.2019г., проверочный лист на 11 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы – И.И. Бурьянов

« 15 »

марта 2019



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а).  
Директор ГКОУ РО Донецкая школа-интернат – Лобанова Наталья Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 »

марта 2019 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_