



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.

Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку**

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpp\_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

**Предписания № 20 / 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Ростовской области

«Донецкая специальная школа-интернат»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица;  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Бурьянова И.И. № 20 от 04 марта 2019 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «12» марта 2019 года по 14 ч. 00 мин. «15» марта 2019 г., мною главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору Бурьяновым Иваном Игоревичем проведена плановая, выездная проверка в отношении – государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарного надзора, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с директором ГКОУ РО Донецкая школа-интернат – Лобановой Натальей Владимировной.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указ-ся только вып-ние)
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте определить обязанности и действия конкретных работников учреждения при пожаре.	«В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны...» подпункт «к» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте определить допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	«В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты» подпункт «д» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	
3.	Убрать и не допускать размещение (складирование) горючих материалов около и на электрошите в здании котельной.	«Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрошитовых (у электрошитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы» подпункт «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	



4	В электрошите расположенном в здании котельной убрать и не допускать применение несертифицированных аппаратов защиты электрической цепи.	«Запрещается: д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей» подпункт «д» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	
5	Обеспечить размещение на дверях помещений складского назначения расположенных в здании котельной их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	
6	Перед началом отопительного сезона провести проверку и ремонт котельной на твердом топливе с составлением соответствующего акта.	«Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем» пункты 81,82 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2019г.	
7	Автоматическую установку пожарной сигнализации, установленную в здании мастерских, привести в исправное состояние (резервный источник питания (аккумуляторную батарею) заменить, 3 не защищенных помещения дооборудовать пожарными извещателями).	«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки» пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2019г.	
8	Запоры на дверях эвакуационных выходов из зданий учреждения выполнить таким образом, чтобы имелась возможность их свободного открывания изнутри без применения ключа.	«Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа» пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	
9	На автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей разработать проектную документацию.	«Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке» часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2020г.	
10	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании Донецкой школы-интернат (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, установить автономный резервный источник электроснабжения.	«Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения» часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2020г.	
11	Над вторым эвакуационным выходом из пожарного отсека 2-го этажа здания школы, предназначенного для проживания мальчиков, установить световой оповещатель «Выход».	«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности» пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального	01.07.2019г.	



		<p>закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p> <p>«Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону» пункт 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»</p>		
12	Над основным эвакуационным выходом из помещения спортивного зала здания школы установить световой оповещатель «Выход».	<p>«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности» пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",</p> <p>«Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону» пункт 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»</p>	01.07.2019г.	
13	Объект защиты с ночным пребыванием людей обеспечить годными средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства на каждого дежурного.	<p>«На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного» пункт 9 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390</p>	01.11.2019г.	
14	В малом спортивном зале вывесить табличку с номером телефона для вызова пожарной охраны.	<p>«В складских, производственных, административных и общественных помещениях руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны» пункт 6 Правил противопожарного режима в РФ</p>	01.07.2019г.	
15	Представить в ОНД и ПР по г. Донецку техническую документацию на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия полов в малом спортивном зале.	<p>«Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону» часть 6 статьи 134 (таблица 29) Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.07.2019г.	
16	Определить лицо, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных каналов, в пищеблоке школы, от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	<p>«Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год» пункт 50 Правил противопожарного</p>	01.07.2019г.	



		режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390		
17	Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения. Работников учреждения допускать к исполнению обязанностей после прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума.	«Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности» пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»	01.07.2019г.	
18	На объекте защиты, помещение, предусмотренное для проведения вводного противопожарного инструктажа обеспечить наглядными пособиями и учебно-методическими материалами.	«Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.» пункт 3, абзац 3 Правил противопожарного режима в РФ; «Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.» п. 13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утв. приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.	01.07.2019г.	
19	Производить своевременную очистку объекта и прилегающей к нему территории от травы и сухой растительности.	«Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности» пункт 77 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	
20	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода, установленные в здании школы, обеспечить элементами для опломбирования и фиксации в закрытом состоянии.	«Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении» пункт 57 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц (а), проводивших проверку:**

Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР  
 Главного управления МЧС России  
 по Ростовской области  
 майор внутренней службы  
 Бурьянов И.И.



«15» марта 2019г.

**Предписание для исполнения получил:**

  
 (подпись)  
 «15» марта 2019г.

Директор  
 ГКОУ РО Донецкая школа-интернат  
 Лобанова Н.В.

Согласно с приказом 10 от 06.03.2019 г. № 69-ФП/19 от 25 декабря 1994 г. № 69-ФП/19

№	Содержание обязательных требований	Содержание факта (наименование нарушения)	Срок устранения нарушения	Дата исполнения
1	В помещениях государственного жилищного фонда должны быть обеспечены условия пожарной безопасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Содержание факта (наименование нарушения): нарушение требований пожарной безопасности в помещениях государственного жилищного фонда.	Срок устранения нарушения: 01.07.2019г.	01.07.2019г.
2	В помещениях государственного жилищного фонда должны быть обеспечены условия пожарной безопасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Содержание факта (наименование нарушения): нарушение требований пожарной безопасности в помещениях государственного жилищного фонда.	Срок устранения нарушения: 01.07.2019г.	01.07.2019г.
3	В помещениях государственного жилищного фонда должны быть обеспечены условия пожарной безопасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Содержание факта (наименование нарушения): нарушение требований пожарной безопасности в помещениях государственного жилищного фонда.	Срок устранения нарушения: 01.07.2019г.	01.07.2019г.