



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Ставропольская, д.4, г. Краснодар, 350033, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00,  
E-mail: [scvkav@gosnadzor.ru](mailto:scvkav@gosnadzor.ru), <http://www.scvkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о назначении административного наказания  
№ 07/33-38**

12 февраля 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

Я, заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Синько Мария Валерьевна, рассмотрела материалы по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица – заместителя директора по административно-хозяйственной части Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» (сокращенное наименование ГКОУ РО Донецкая школа-интернат) Антюхиной Татьяны Александровны.

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: Антюхина Татьяна Александровна, 29.10.1976; г. Донецк, Ростовской области; паспорт 60 03 094711, выдан Отделом внутренних дел гор. Донецка Ростовской области 26.08.2002; адрес регистрации, постоянного места жительства: Ростовская область, г. Донецк, пер. Крупской, д. 13; место и адрес работы: ГКОУ РО Донецкая школа-интернат, 346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, д. 1, заместитель директора по административно-хозяйственной части, тел. 8 (86368) 2-72-94.

При участии Антюхиной Татьяны Александровны.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс), разъяснены.

  
(подпись)

Т.А. Антюхина  
(инициалы, фамилия)

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 27 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г. при проведении Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора на основании распоряжения от 21.01.2021 № рп-271-73-о проведена плановая выездная проверка, ГКОУ РО Донецкая школа-интернат, расположенном по адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, д. 1, на основании обнаруженных достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения, согласно ч. 1 ст. 28.1 Кодекса, главным государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Е.С. Ждановым, был составлен протокол об административном правонарушении от 02.02.2021 № 07/33-38 в отношении должностного лица – Антюхиной Татьяны Александровны заместителя директора по административно-хозяйственной части,



по факту нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированным Минюстом России 02.04.2003 за № 4358 (далее ПТЭ ТЭУ), обнаруженные (совершенные) «02» февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1.	На трубопроводе вывода рабочей среды от предохранительных клапанов присутствуют следы образования коррозии	пп. 2.7.2, 5.2.12 ПТЭ ТЭУ
2.	Не проводится поверка манометров установленных на котлах	п. 2.9.1 ПТЭ ТЭУ
3.	Разрушено анкерное крепление южной вантовой оттяжки дымовой трубы	п. 3.3.1 ПТЭ ТЭУ
4.	В котельной арматура на трубопроводах не занумерована в соответствии со схемой	п. 5.2.9 ПТЭ ТЭУ
5.	В котельной на предохранительных клапанах отсутствуют специальные таблички	п. 5.3.25 ПТЭ ТЭУ

Протокол об административном правонарушении оформлен с соблюдением требований Кодекса.

В соответствии с приказом о назначении ответственных лиц от 31.08.2020 № 69, должностной инструкцией и требованиями п. 2.2.5. ПТЭ ТЭУ «Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает:

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией...», которым является заместитель директора по административно-хозяйственной части ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Антюхина Татьяна Александровна.

При составлении протокола, Антюхина Татьяна Александровна свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Имеющиеся в деле материалы и полученные объяснения свидетельствуют о том, что данные нарушения были допущены Антюхиной Татьяной Александровной по неосторожности.

Ответственность за нарушения правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки предусмотрена ст. 9.11. Кодекса.

Вышеуказанные нарушения норм и правил допущены по вине Антюхиной Татьяной Александровной, так как должностное лицо своим бездействием нарушил требования правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Обстоятельствами, смягчающие ответственность, предусмотренные ст. 4.2. Кодекса является раскаяние должностного лица, обстоятельства отягчающие ответственность, предусмотренные ст. 4.3. Кодекса отсутствуют.

Изложенные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:



протоколом об административном правонарушении от 02.02.2021 № 07/33-38, имеющимися в деле объяснениями и материалами.

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: определением от 02.02.2021 № 07/33-38

Ходатайства и отводы при рассмотрении дела не поступали.

Исходя из вышеизложенного, с учётом обстоятельств, указанных в ст. 26.1. Кодекса и руководствуясь ст. ст. 22.1., 22.2., 23.30., 29.9., 3.4., 4.1.1. Кодекса.

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – заместителя директора по административно-хозяйственной части ГКОУ РО Донецкая школа-интернат Антиухину Татьяну Александровну, виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11. Кодекса, выразившееся в нарушении требований правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере **две тысячи рублей**.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки (ст. 31.5, ст. 32.2, Кодекса).

Штраф должен быть уплачен нарушителем по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, л/сч. **04581494530**).

ИНН **2310009818**; КПП **230901001**;

Счет получателя: **03100643000000015800**

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;

БИК банка получателя: **016015102**;

КБК: «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, налагаемые Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»:

**498 116 010 910 100 111 40**;

ОКТМО **60701000**;

**Назначение платежа:** Оплата штрафа вынесенного Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по постановлению от 12.02.2021 № 07/33-38.

УИН **49823092102073338111**.

Копия платёжного документа о перечислении штрафа должна быть представлена в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, каб. 511, тел/факс (863) 242-38-48 эл. почта: [rtonts@sevkav.gosnadzor.ru](mailto:rtonts@sevkav.gosnadzor.ru).

В соответствии со статьями 30.1. - 30.3. Кодекса постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1. Кодекса после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2. Кодекса, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00  
E-mail: [sevkav@gosnadzor.ru](mailto:sevkav@gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 07/33-38  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

12 февраля 2021 г.  
(дата составления)

Ростов-на-Дону  
(место составления)

Мной, Заметителем начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Синько М.В., служебное удостоверение РТ № 0057

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» (сокращенное наименование ГКОУ РО Донецкая школа-интернат) Антюхиной Татьяны Александровны, зарегистрирована по адресу: Ростовская область, г. Донецк, пер. Крупской, д. 13, приказ о назначении ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок от 31.08.2020 № 69.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений выразившихся в нарушении требований правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: ненадлежащее содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии лицом ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в нарушение п. 2.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003 № 4358.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

На основании ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, п. 2.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,



утвержденных Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003 № 4358 обязываю ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок – Антюхину Татьяну Александровну заместителя директора по административно-хозяйственной части ГКОУ РО Донецкая школа-интернат принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информацию о принятых мерах представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора по адресу 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, каб. № 511, тел. (863) 242-38-48, e-mail:sevkav@gosnadzor.ru в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника  
межрегионального отдела по надзору  
за тепловыми установками и сетями  
Северо-Кавказского управления  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору



М.В. Синько

М.П.

С представлением ознакомлен, копию представления получил:

"12" февраля 2021 г.

  
(подпись)

Т.А. Антюхина  
(инициалы, фамилия)

(Должность, реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица)

Представление направлено по почте: \_\_\_\_\_

(дата, номер заказного письма, уведомления)

ПАО СБЕРБАНК

ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ  
СБЕРБАНК ОНЛАЙН

**БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ**

ДАТА ОПЕРАЦИИ: 16.02.21  
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 15:15:46  
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 451885656084RZNNW  
НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 4765340

КАРТА: \*\*\*\* 1424

СУММА ОПЕРАЦИИ: 2000.00 RUB  
КОМИССИЯ: 20.00 RUB  
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 223571

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА:  
АНТЮХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  
ФИО: АНТЮХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА:

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ОПЛАТА ШТРАФА ПО  
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 12.02.21 № 07/33-38  
УИН (ПРИ НАЛИЧИИ): 49823092102073338111  
ОКТМО: 60701000  
КБК: 49811601091010011140  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: ПАСПОРТ  
РФ  
НОМЕР ПАСПОРТА: 6003 \*\*\*\*11  
ИДЕНТИФИКАТОР ПЛАТЕЛЬЩИКА УСЛУГИ:  
101000000006003094711  
УИП: 10460156020052211602202107778697  
СУММА ПЛАТЕЖА: 2000.00 RUB  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ПЛАТЕЖА(СУИП):  
451885656084RZNNW

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:  
УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ, Л/С 04581494530)

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ:  
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ:  
БИК: 016015102  
ИНН: 2310009818  
СЧЕТ: 03100643000000015800  
КОРР.СЧЕТ:

ПАО Сбербанк

**Платеж выполнен**

ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ  
СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ  
(ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА  
САЙТЕ БАНКА)

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПЛАТЕЖА

Руководителю  
Северо-Кавказского управления  
Ростехнадзора  
Д.В. Маслову  
от Антюхиной Т.А.  
заместителя директора по АХЧ  
ГКОУ РО Донецкой школы-  
интерната

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Согласно представления от 12 февраля 2021 г. № 07/33-38 заместителя начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Синько М.В. выданного по результатам проверки рп-271-73-о от 21.01.2021 сообщая следующее:

В феврале 2021 г. разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

№ п/п	Нарушение	Мероприятие
1	На трубопроводе вывода рабочей среды от предохранительных клапанов присутствуют следы образования коррозии	Трубопровод зачистить, обработать антиржавчиной, загрунтовать и покрасить эмалью по завершении отопительного периода.
2	Не проводится поверка манометров установленных на котлах	По завершении отопительного периода провести поверку манометров.
3	Разрушено анкерное крепление южной вантовой оттяжки дымовой трубы	Во время летних каникул установить новое крепление.
4	В котельной арматура на трубопроводах не занумерована в соответствии со схемой	При подготовке к ОЗП 2021-2022 занумеровать арматуру на трубопроводах в соответствии со схемой.
5	В котельной на предохранительных клапанах отсутствуют специальные таблички	По завершении отопительного периода проверить работоспособность предохранительных клапанов и повесить соответствующие таблички.

Антюхина Т.А.